MERCATO AGROALIMENTARE DI PADOVA

PROCEDURA PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI RELATIVI AL "PROGETTO IMPIANTI ELETTRICI – MODIFICA BLINDOSBARRA 1000 A - 3° SCHIERAMENTO EST"

CIG n. 86198827A6

1) *Qual è il numero CIG della procedura da indicare?*

Il numero di CIG (Codice Identificativo Gara) da indicare per la procedura è: 86198827A6

2) *Qual è il criterio di aggiudicazione e il relativo riferimento normativo?*

Il criterio di aggiudicazione è quello indicato al punto 9 della lettera di invito e il riferimento normativo è riportato al primo capoverso dell'avviso di procedura di gara al quale l'operatore economico ha risposto manifestando interesse a partecipare alla gara.

3) *Quali sono gli importi esatti della gara in considerazione del fatto che l'importo complessivo indicato nella lettera di invito differisce di 2 centesimi di euro rispetto la somma dell'importo soggetto a ribasso e l'importo degli oneri per la sicurezza?*

Si conferma che l'importo complessivo dell'appalto dei lavori ammonta ad euro 117.000,00.
La somma di € 116.431,24 a base di gara soggetto a ribasso e di euro 568,78 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, differisce di 2 centesimi rispetto detto importo. La differenza non cambia in alcun modo la modalità di presentazione dell'offerta e non ha nessun effetto distorsivo della procedura.

4) *Sono disponibili fac simile da utilizzare per la compilazione delle dichiarazioni e dell'offerta?*

Non sono disponibili moduli precompilati per la presentazione dell'offerta e delle dichiarazioni.
Ogni operatore dovrà compilare l'offerta e le dichiarazioni in base alla specifica situazione in cui si trova il concorrente.

5) *Con riferimento alla documentazione da produrre, va bene la polizza provvisoria firmata digitalmente dal garante (inviata su supporto informatico)?*

Sì, è possibile inviare la polizza provvisoria su supporto informatico firmata digitalmente dal garante.

6) *Con riferimento alla descrizione della voce IM.E.350.a della lista delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dei lavori si richiede il codice dell'articolo della blindosbarra ed in particolare il numero delle finestre per elemento rettilineo?*

Il codice del prodotto a listino è 50400107, con 3+3 finestre per lato in posizione fissa, che rappresenta il prodotto standard proposto dal produttore.

7) *Con riferimento a Pag. 4 della lettera di invito che cita la polizza provvisoria di € 2.340,00, è possibile produrre la dichiarazione che, ai fini delle riduzioni dell'importo della cauzione provvisoria consentite dall'art. 93 comma 7 del D.Lgs 50/2016, la ditta come previsto dall'art. 3, lett. aa) del D.Lgs 50/2016 è una microimpresa pertanto con riferimento all'art. 59 del D.Lgs 56/2017 riguardante le disposizioni integrative e correttiva al D.Lgs n. 50/2016 ha il diritto alla riduzioni dell'importo della cauzione provvisoria?*

Sì, è possibile qualsiasi beneficio ammessa dalla normativa dichiarando il possesso dei requisiti necessari con le modalità in uso.

8) *Con riferimento alla dichiarazione sostitutiva di Pag. 7 della lettera di invito, nel caso la ditta fosse società di persone composta di nr. 2 soci con quote diverse, deve predisporre un'unica dichiarazione dove chi sottoscrive dichiara per sé e per l'altro socio l'insussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del codice o deve predisporre una dichiarazione per ogni socio?*

La risposta è contenuta al punto 15 di Pag. 9 dove è sottolineato che la dichiarazione di insussistenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice deve essere tassativamente presentata da tutti i soggetti in esso menzionati.

9) *L'eventuale ricorso al subappalto può essere dichiarato nel documento b) dichiarazione sostitutiva o deve essere redatto un documento a parte ed in questo caso dove deve essere inserito?*

L'obbligo che all'atto dell'offerta vengano indicati i lavori o le parti di opere che l'operatore economico intende subappaltare, può essere adempiuto inserendo un punto nella dichiarazione sostitutiva. Più indicato sarebbe l'inserimento nella domanda di partecipazione (documento a)). Non è necessario, anzi è sconsigliato, redigere un documento a parte.

10) *La blindosbarra di nuova fornitura deve essere necessariamente verniciata RAL 9001 come descritto nella voce IM.E.350 o può essere fornita zincata come quella attualmente installata?*

La fornitura della blindosbarra può avvenire come prevede lo standard di produzione del fornitore ovvero con condotto in profilato chiuso e nervato, realizzato in acciaio zincato a caldo (Senzimir) anche non in versione verniciata con colorazione RAL 9001 indicata nella voce di elenco.